

産業産業廃棄物 安定型最終処分場 水質検査頻度（埋立期間中）

区 分	地下水 (上流側・下流側)	浸透水	
検査項目	地下水等検査項目 ^{※1}	地下水等検査項目 ^{※1}	BOD
検査頻度	1回/年 以上	1回/年 以上	1回/月 以上
基準値	表-1 参照	表-1 参照	20mg/L 以下

※1 表-1 地下水等検査項目および基準値

	検査項目	基準値 (mg/L)
1	アルキル水銀	検出されないこと
2	総水銀	0.0005以下
3	カドミウム	0.01以下
4	鉛	0.01以下
5	六価クロム	0.05以下
6	砒素	0.01以下
7	全シアン	検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと
9	トリクロロエチレン	0.03以下
10	テトラクロロエチレン	0.01以下
11	ジクロロメタン	0.02以下
12	四塩化炭素	0.002以下
13	1,2-ジクロロエタン	0.004以下
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
16	1,1,1-トリクロロエタン	1以下
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002以下
19	チウラム	0.006以下
20	シマジン	0.003以下
21	チオベンカルブ	0.02以下
22	ベンゼン	0.01以下
23	セレン	0.01以下